

お客様用

蓄電ハイブリッドシステム

型式

EKH2A



パワーコンディショナ 形番：EHD-S55MP3B

蓄電ユニット 形番：EOD-LB40C-SY

取扱説明書 追補版

性能および表示基準について

■ 定格出力および定格出力可能時間

運転種別	系統連系運転時	自立運転時
定格出力	5.5kW (うち蓄電池部は2.0kW)	2.0kVA
蓄電池部の定格出力可能時間	110分	110分
夜間使用時に必要な電力	2.2kW	

■ 保有期間

公的な補助金の支給を受けて本システムを導入する場合、ご購入者様は本システムを法定耐用年数（6年）の期間、適正な管理・運用を図る必要がある場合が有りますのでご注意ください。

■ 修理保証

有償無償に関わらず、使用開始から法定耐用年数である6年間は修理対応させていただきます。

■ 修理に関するご相談は

田淵電機株式会社 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120 - 885 - 394**

携帯電話・PHSからもご利用になれます。
日曜、祝日、年末年始を除く

※電話番号、受付番号など変更になることがあります。

ご使用の回線（IP電話や光電話など）によっては、混雑時に数分で切れる場合があります。